

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Brunclíkova 1719 - 1722

PSČ, obec: 162 00 Praha 6

K.ú., parcelní č.: Břevnov [729582], 3477/18


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 5933,9 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 588,4 (91 %)
Elektřina - 59,0 (9 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,61 W/(m ² .K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	52 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	109 kWh/(m².rok)	C
Vytápění	70 kWh/(m ² .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	0 kWh/(m ² .rok)	C
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	29 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Gabriela Krajcarová

Osvědčení č.: 0095

Kontakt: office@ekowatt.cz

Ev. č. průkazu: 374190.0

Vyhotoveno dne: 05.08.2021

Podpis:

GABRIELA KRAJCAROVÁ
energetický specialista
0095
Podpis