



# MĚSTSKÝ ÚŘAD PODEBRADY

Odbor životního prostředí

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

tel. 325 600 481, fax 325 614 486, e-mail pesoutova@mesto-podebrady.cz

Č.j.: MEUPDY/0056770/ZP/2020/DPe  
Spis. zn.: MEUPDY/0044229/ZP/2020/DPe  
Vyřizuje: Bc. Dana Pešoutová  
Tel.: 325 600 481  
Fax: 325 614 486  
E-mail: pesoutova@mesto-podebrady.cz

Poděbrady, dne 30.9.2020

Ukl. zn.: 231.2  
Skart. zn.: A/5



TOTO ROZHODNUTÍ NABYLÓ PRÁVNÍ MOCI

DNE: 17.10.2020

Městský úřad Poděbrady

*Pesoutova*

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad Poděbrady, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 1 a 2 a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení změny stavby vodního díla, kterou dne 15.10.2019 podal

**BRG Epsilon s.r.o., IČO 03992187, U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 2,  
kterého zastupuje INPROJEKT, spol. s r.o., Ing. Martin Piša, IČO 45149062, Na Kopečku 81,  
Poděbrady III, 290 01 Poděbrady 1**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

**I. Vydává** podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 118 a 115 stavebního zákona

### **p o v o l e n í z m ě n y s t a v b y**

vodního díla splaškové kanalizace Choťánky – parcely RD „lokalita Ohrada“

povolené rozhodnutím MěÚ Poděbrady, Odborem životního prostředí dne 24.3.2020 pod č.j.: MEUPDY/0017155/ZP/2020/KSi – změnu technologie z kanalizace gravitační na tlakovou. Trasa vedení i pozemky pro stavbu dle parc.č. v původním povolení se nemění.

Původní povolení ze dne 24.3.2020:

**SO 301 Splašková kanalizace - hlavní a podružné řady**

splašková kanalizace PVC SN 8, DN 300 celkem 2034,70 m

3 čerpací stanice – v každé čerpací stanici jsou navrženy dvě ponorná čerpadla

výtlačky PEHD 90, materiál PE 100, SDR 17 celkem 275,80 m

Podružné řady 118 ks, DN 150, DN 200 V celkové délce 812,40 m. Podružné řady jsou ukončeny revizní šachtou.

Odkanalizování areálu výstavby je naraženo gravitační, se zaústěním do tří nových veřejných čerpacích stanic, odkud budou splaškové vody přečerpávány do hlavního tlakového řádu DN 100.

**Povolené změny stavby před dokončením v tomto rozsahu:**

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Choťánky
Identifikátory katastrálních území	652792
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 275/122, 275/123, 275/158, 275/159, 275/160, 275/161, 275/162, 275/163, 275/164, 275/165, 275/166, 275/167, 275/168, 275/169, 275/170, 275/172, 275/173, 275/174, 275/175, 275/176, 275/177, 275/178, 275/179, 275/180, 275/181, 275/182, 275/183, 275/184, 275/185, 275/186, 275/187, 275/188, 275/189, 275/190, 275/191, 275/192, 275/193, 275/194, 275/195, 275/196, 275/197, 275/198, 275/199, 275/200, 275/201, 275/202, 275/203, 275/204, 275/205, 275/206, 275/207, 275/208, 275/209, 275/210, 275/211, 275/212, 275/213, 275/214, 275/215, 275/216, 275/217, 275/218, 275/219, 275/220, 275/221, 275/222, 275/223, 275/224, 275/225, 275/226, 275/227, 275/228, 275/229, 275/230, 275/231, 275/232, 275/233, 275/234, 275/235, 275/236, 275/237, 275/238, 275/263, 275/264, 275/265, 275/266, 275/267, 275/268, 275/269, 275/272, 275/273, 275/274, 275/276, 275/277, 275/278, 275/279, 275/280, 275/281, 275/282, 275/283, 275/284, 275/285, 275/286, 275/287, 275/288, 275/289, 275/290, 275/291, 275/293, 275/294, 275/295, 275/296, 275/297, 275/298, 275/299, 275/300, 275/301, 275/302, 275/303, 275/304, 275/305, 275/306, 275/307, 275/308, 275/309, 275/310, 275/311, 275/312, 275/313, 275/314, 275/315, 275/316, 275/317, 275/318, 275/319, 275/320, 275/321, 275/322, 275/323, 287/3, 445/21

Stavební objekty:

<b>Stoková síť</b>	
Druh stokové sítě (Č 42)	tlaková
Celková délka stok	1667,9 m; přípojky celková délka 819,6 m
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě (v pořadí dle Č 42)	řad 1 - 96,2m; řad 2 - 214m; řad 3 - 280m; řad 4 - 342,40m; řad 5 - 99,4m; řad 5.1 - 38,5m; řad 6 - 415,8m; řad 7 - 191,6
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	63 mm
Největší jmenovitá světlost stoky	63 mm
Počet povolených čerpacích stanic	118 ks
<b>Jiné objekty</b>	
Název objektu	118 ks domovních čerpacích stanic, kruhových o prům. 1 m, betonové, nebo plastové, osazené kalovým čerpadlem s řezačem.



## Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název kanalizačního systému	tlaková splašková kanalizace
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	stoková síť
Kanalizační soustava (Č 24)	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy (Č 25)	oddílná
Počet napojených obcí	jedna
Zpracování provozního řádu uloženo	ANO
Název vodního díla	splašková kanalizace Choťánky lokalita Ohrada

**II. Stanoví další podmínky pro provedení stavby:**

1. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o této změně; jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Lhůta k dokončení celé stavby včetně povolené změny se stanoví do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

## Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

BRG Epsilon s.r.o., U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 2  
Obec Choťánky, Choťánky 24, 290 01 Poděbrady  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81, 150 00 Praha 5-Smíchov

**Odůvodnění:**

Dne 15.10.2019 podal stavebník žádost o změnu stavby vodního díla před jejím dokončením. Vodoprávní úřad vydal na stavbu stavební povolení spis.zn. MEUPDY/0061053/ZP/2019/Ksi dne 24.3.2020.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost podle ustanovení vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby byla zpracována oprávněným subjektem a splňuje obecné požadavky na výstavbu. Změny nejsou v rozporu s podmínkami stanovenými pro umístění stavby. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení změny stavby.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace změny stavby. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže změna stavby nebude zahájena za doby platnosti původního stavebního povolení. Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.



*Dana Pešoutová*

otisk úředního razítka  
Bc. Dana Pešoutová  
Samostatný referent - vodoprávní úřad  
oprávněná úřední osoba

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 5 ve výši 1000,- Kč byl zaplacen dne 30.9.2020.

#### **Obdrží:**

účastníci (dodejky)

1. BRG Epsilon s.r.o., IDDS: wvs2nfq
2. Ing. Martin Píša INPROJEKT, s.r.o., IDDS: a6pb7cz
3. Obec Choťánky, IDDS: z9ianp6
4. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
5. Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33
6. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

dotčené orgány

7. Městský úřad Poděbrady, Odbor životního prostředí, Jiřího náměstí č.p. 20/1, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady I
8. Městský úřad Poděbrady, Odbor výstavby a územního plánování, Jiřího náměstí č.p. 20/1, 290 31 Poděbrady I
9. Městský úřad Poděbrady, Odbor dopravy, Jiřího nám. č.p. 20, 290 01 Poděbrady I